

Nr sprawy: 8/PNP/DOT/2020

Katowice dn 02.06.2020

W y k o n a w c y ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - prace budowlane"

Zestaw 1

1. Brak w dokumentacji danych do wyceny obudowy i przykrycia szklanego łącznika i wejścia na SOR. Prosimy uzupełnić o wymiary i schemat dla ścian i dachu, opis profili, parametry szkła, izolacyjność termiczna oraz sposób uszczelnienia i obróbki ze ścianami przylegającymi. Brak określonego sposobu posadowienia. Brak określonego podziału szkła na dachu.

Odp. Zamawiający informuje, że opis elementów konstrukcyjnych szklanego łącznika i wejścia na SOR znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji. Załączone do przetargu rysunki w formie dwg pozwalają na odczytanie wymiarów. Schemat oraz opis profili zawarty w projekcie konstrukcji zadania na rys. K-04, K-803/A. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych powinna spełniać wymagania narzucone przez warunki techniczne na rok 2021. Sposób uszczelnienia, obróbka oraz sposób posadowienia widoczny w projekcie wykonawczym architektury na rys. AD09, AD08. Podział szklenia wg osi konstrukcyjnych dachu. Rodzaj szklenia i dokładne wymiary zależne od doboru producenta systemu ścian kurtynowych i dachu.

2. Czy Zamawiający dopuszcza podział okna typu O1 na 2 części. Uważamy, że podział będzie konieczny ze względu na zwiększenie sztywności okien oraz zminimalizowanie siły parcia wiatru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

3. Czy w oknach należy zastosować szklenie szkłem bezpiecznym obustronnie?

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować szkło bezpieczne obustronnie.

4. Czy szachty instalacyjne w pom. A1.16 i C.11 (komunikacja) należy obudować? Jaki materiał przyjąć do wyceny?

Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie przechodzące przez te pomieszczenia instalacje przeprowadzone zostały w przestrzeni sufitu podwieszanego.

5. Brak oznaczenia drzwi na rzucie kondygnacji +1 (rys. AR06). Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zamawiający informuje, że oznaczenia drzwi na rzucie parteru rys. AR02 przedstawiającego tą samą kondygnację. Na rysunki AR06 usunięto oznaczenia dla uniknięcia pomyłki przy ich zliczaniu.

6. Czy ościeżnice mają być drewniane, czy z materiałów drewnopochodnych?



Odp. Zamawiający informuje, że ościeżnice należy wykonać wg projektu wykonawczego architektury. Informacje dot. skrzydeł drzwi w zestawieniu stolarki rys. AZ01-AZ04. Jeśli w zestawieniu podano wyk. ościeżnic drewniane, należy wykonać je z płyty wiórowej, pokrytej laminatem HPL gr. 2mm.

7. Czy drzwi są przylgowe, czy bezprzylgowe, a może bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami?

Odp. Zamawiający informuje, że w ościeżnicach drewnianych wewnętrznych należy wykonać drzwi bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami.

8. Kolor RAL dla skrzydeł drzwiowych ma być lakierem, okleiną dekoracyjną, laminatem CPL, czy HPL?

Odp. Zamawiający informuje, że wg projektu wykonawczego drzwi należy wykończyć laminatem HPL gr. 2mm.

Czy skrzydła mają być drewniane czy pływiny z materiałów drewnopochodnych z konstrukcją "plaster miodu", czy wzmocnioną np. płytą otworową?

Odp. Zamawiający informuje, że skrzydła drzwiowe należy wykonać w ramie z drewna klejonego, wypełnione płytą wiórową.

9. Podany współczynnik izolacyjności termicznej "U" dotyczy szyby, czy całego pakietu okna?

Odp. Zamawiający informuje, że podany współczynnik izolacyjności termicznej "U" dotyczy całego pakietu okna

10. Czy do wyceny stolarki należy przyjąć wszystkie okucie ze stali nierdzewnej, czy tylko widoczne - klamka.

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć wszystkie okucia wykonane ze stali nierdzewnej.

11. W okuciach zwalniana blokada rozwarcia ma być zabezpieczona np. kluczykiem i czy rozwarcie ma być tylko do kąta 90° (czy może być otwierane szerzej, bo wtedy nie trzeba stosować ogranicznika rozwarcia)? Może autor miał na myśli typowe okucie hotelowe?

Odp. Zamawiający informuje, że w okuciach blokada rozwarcia ma być zabezpieczona kluczykiem. Okno może być otwierane szerzej.

12. Naświetle N2 - proszę o podanie procentowe powierzchni czynnej czerpni.

Odp. Zamawiający informuje, że na rys. W3 Rzut antresoli technicznej SOR - instalacja wentylacji - zgodnie z opisem " Czerpnia powietrza zabudowana w oknie 1370x2740 Feff min = 2,0m² ". Procentowo ~55%. Wykonanie czerpni niestandardowe, tłumiące hałas.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna klejonego na mikrowczepy?

Odp. Zamawiający informuje, że pytanie jest zbyt ogólne. Nie wskazano gdzie Wykonawca proponuje zastosowanie drewna klejonego. W związku z powyższym podtrzymuje zapisy SIWZ

14. Brak w dokumentacji instalacji zasilania i sterowania, przycisków zdalnego otwierania/przewietrzania dla kłapy oddymiającej w bud. B na klatce schodowej.

Odp. Zamawiający informuje, że kłapa oddymiająca w bud. B nie jest projektowana.

15. Proszę o informację w jakiej konstrukcji jest istniejący dach w części bud. B (budynek administracyjny). W opisie projektu budowlanego mowa jest o konstrukcji drewnianej, a w opisie PW w konstrukcji żelbetowej. Jaka jest rzeczywista konstrukcja?

Odp. Zamawiający informuje, że obie informacje są prawidłowe. Strop jest żelbetowy, a na nim jest nadbudowana konstrukcja drewniana niosąca poszycie dachu.

16. W nawiązaniu do powyższego pytania, w ekspertyzie pożarowej w pkt 6.2 jest zalecenie, aby dostosować konstrukcję dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia poprzez malowanie elementów drewnianej więźby dachowej farbami ogniochronnymi. W dokumentacji projektowej nie ma żadnej informacji o wykonaniu zabezpieczenia. Jaki materiał i technologię należy przyjąć do wyceny? Opisany zakres nie jest również skalkulowany w przedmiarach. Czy jest to w zakresie przetargu?

Odp. Zamawiający informuje, że na stronie 16 opisu projektu budowlanego zapisano „Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z materiałów nierozprzestrzeniających ognia wykonane z materiałów w klasie...” Zabezpieczenie należy więc wykonać zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.

17. Czy niezgodności określone ekspertyzie pożarowej (pkt 6.3) zostały zaakceptowane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach? Prosimy o udostępnienie decyzji/opinii.

Odp. Zamawiający informuje, że niezgodności określone ekspertyzie pożarowej (pkt 6.3) zostały zaakceptowane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Zestaw 2

18. Proszę o wyjaśnienie dotyczące wyceny węzła cieplnego. Wg opisu technicznego instalacji grzewczych (pkt. 4.2) węzeł jest w dostawie Tauronu
„Przygotowanie wody grzewczej dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, zapewnienie ciepłej wody użytkowej oraz związana z tym armatura i regulacja źródłem ciepła zapewnione będą poprzez nowoprojektowaną stację wymienników ciepła (poza zakresem niniejszego opracowania). Projekt węzła, wykonanie oraz serwis w całości jest po stronie dostawcy ciepła Tauron Ciepło.”

Natomiast w przedmiarze instalacji grzewczych mamy ostatnią pozycję pt. Dostawa i montaż kompletnego węzła cieplnego.

W dokumentacji brak jest specyfikacji węzła (jest tylko schemat ale bez opisu).

Odp. Zamawiający informuje ze po stronie wykonawcy będzie dostawa i montaż kompletnego węzła cieplnego zgodnie z załączonym schematem. Węzeł cieplny winien spełniać swoje podstawowe funkcje tj. przygotowanie ciepłej wody dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej.



Zestaw 3

Dotyczy: Most elektryczno – gazowy trzystanowiskowy – 1 sztuka

19. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania most sufitowy zgodny z ISO 11197:2016 potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most sufitowy zawieszony na kolumnach nośnych montowanych do sufitu - poprzez prostopadłościenny pionowy profil aluminiowy z zaokrąglonymi krawędziami?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most sufitowy z szyną sprzętową 25 x 10 mm o długości 500 mm / stanowisko?
22. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mostu z szyną sprzętową montowaną do przesuwno-obrotowego wózka zamiast do korpusu panelu?
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most sufitowy z belką główną umożliwiającą zamontowanie gniazd elektrycznych i gazowych tylko pod kątem 25⁰-45⁰ w stosunku do płaszczyzny podłogi?
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mostu z oświetleniem nocnym o mocy 1,2W?
25. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mostu z półkami o wymiarach 440x400 mm?
26. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drążka pomp infuzyjnych na wysięgnikach o łącznym zasięgu 40 cm?

Odp. W zakresie pytań od 19 do 26 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna – Blok operacyjny – 1 sztuka

27. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej zgodnej z normą ISO 11197:2016 – potwierdzone przez producenta stosownym oświadczeniem?
28. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej o całkowitym zasięgu ramion 1900 mm?
29. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z ramionami o różnych długościach?
30. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej gdzie dolne ramię umożliwi podnoszenie i opuszczanie głowicy na wysokości 60 cm?
31. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z elektryczno - pneumatycznymi hamulcami obrotu w dwóch przegubach?
32. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z oświetleniem nocnym LED 2 x 7W umieszczonym na ramionach kolumny?
33. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z przyłączami gazowymi i elektrycznymi umieszczonymi od spodu kolumny pod kątem 45 stopni?
34. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z gniazdami gazowymi i elektrycznymi na powierzchniach ustawionych pod kątem 45 stopni?
35. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z wieszakiem czterohakowym na wysięgniku o zasięgu maks. 40 cm?
36. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z głowicą wyposażoną w dwie poziome szyny medyczne 25 x 10 mm o długości 500 mm – a zatem większej niż wymagana w SIWZ?

Odp. W zakresie pytań od 27 do 36 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna – Sala resuscytacyjno zabiegowa – 2 sztuki

37. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej zgodnej z normą ISO 11197:2016 – potwierdzone przez producenta stosownym oświadczeniem?
38. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej gdzie ramię umożliwia podnoszenie i opuszczanie głowicy na wysokości 60 cm?
39. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z elektryczno - pneumatycznymi hamulcami obrotu w dwóch przegubach?
40. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z oświetleniem nocnym LED 2 x 7W umieszczonym na ramionach kolumny?
41. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z głowicą w układzie poziomym, w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu o szerokości 382 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ (400 mm)?
42. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z przyłączami gazowymi i elektrycznymi umieszczonymi od spodu kolumny pod kątem 45 stopni?
43. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z gniazdami gazowymi i elektrycznymi na powierzchniach ustawionych pod kątem 45 stopni?
44. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z wieszakiem czterohakowym na wysięgniku o zasięgu maks. 40 cm?
45. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej z głowicą wyposażoną w dwie poziome szyny medyczne 25 x 10 mm o długości 500 mm – a zatem większej niż wymagana w SIWZ?

Odp. W zakresie pytań od 37 do 45 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy: Kolumna chirurgiczna – sala operacyjna – 1 sztuka

46. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny chirurgicznej o wymiarach całkowitych konsoli: 600 x 382 x 195 mm? Szerokość konsoli nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ, pozostałe parametry są zgodne.
47. Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny chirurgicznej o pojedynczym ramieniu nośnym poziomym długości 1250 mm lub ramieniu podwójnym o łącznej długości 1900 mm?
48. Dotyczy pkt. 23, 24, 25: Czy w ramach wyposażenia, Zamawiający dopuści do zaoferowania półkę o wymiarach 440 x 460 mm i dopuszczalnym obciążeniu 40 kg?
49. Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z możliwością obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego bez możliwości ograniczenia kąta obrotu?

Odp. W zakresie pytań od 46 do 49 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy: Lampa operacyjna – 3 sztuki – zestaw pytań 1

50. W związku z pkt. 16: Czy przedmiotem opisu jest lampa jednokopułowa, czy dwukopułowa?
51. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej dwuramiennej - ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne. Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego. Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona. Możliwość obrotu o 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym?
52. Wyłącznie, jeśli Zamawiający wymaga lampy dwukopułowej: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z systemem ramion: kopuła główna - ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne; mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm; możliwość obrotu ramieniu stałego o min.

- 360° wokół mocowania głównego; możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona; możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym; kopuła satelitarna - mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm; możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego; możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona; możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym?
53. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej z kopułą przystosowaną do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez jej segmentową budowę o średnicy całkowitej 76,4 cm? W oferowanej lampie kopuła składa się z segmentu centralnego zawierającego pięć grup po trzy diody LED z funkcją ENDO oraz pięć identycznych segmentów dookólnych po 16 diód LED każdy?
54. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą zawierającą łącznie 95 elementów świetlnych – LED-ów o średnicy 30 mm każde, imitujących homogenne światło bezcieniowe (zgodnie z wymogami SIWZ) - o natężeniu 160 kLux, o głębi oświetlenia 1200 mm?
55. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej o temperaturze barwowej 4300 K?
56. Dotyczy pkt. 15 w nawiązaniu do pkt. 11: Czy Zamawiający wymaga stałej, czy regulowanej temperatury barwowej?
57. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej z poborem mocy 135 W dla wersji ze stałą temperaturą barwową lub 110 W dla wersji z regulowaną temperaturą barwową?
58. Dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej bez funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego polegającej na szybkim zwiększeniu natężenia oświetlenia diod położonych w centrum oprawy przy zachowaniu założonego EC lampy (funkcja włączana przez czystego operatora z uchwytu i personel pomocniczy z panelu)?
59. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej ze sterylizowalnym wymiennym uchwytem służącym wyłącznie do pozycjonowania lampy oraz do regulacji średnicy pola oświetleniowego?
60. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej bez wskaźnika laserowego opisanego w pkt. 19 opisu przedmiotu zamówienia?
61. Czy Zamawiający dopuszcza umiejscowienie panelu sterującego lampy na ramieniu czaszy, bezpośrednio w jej sąsiedztwie?

Odp. W zakresie pytania 50 Zamawiający informuje, że przedmiotem opisu jest lampa jednokopułowa. W zakresie pytania 56 Zamawiający informuje, że wymaga stałej temperatury barwowej. W zakresie pytania 60 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W zakresie pytań od 51 do 55 oraz od 57 do 59, a także pytania 61 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy: Lampa operacyjna – 3 sztuki – zestaw pytań 2

62. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej z kopułą przystosowaną do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez jej segmentową budowę o średnicy całkowitej 64 cm? W oferowanej lampie kopuła składa się z segmentu centralnego zawierającego trzy grupy po trzy diody LED z funkcją ENDO oraz trzy identyczne segmenty dookólne po 16 diód LED każdy.
63. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą zawierającą łącznie 57 elementów świetlnych – LED-ów o średnicy 30 mm imitujących homogenne światło bezcieniowe (zgodnie z wymogami SIWZ) o natężeniu 120 kLux, o głębi oświetlenia 1300 mm?
64. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej z poborem mocy 95 W dla wersji ze stałą temperaturą barwową lub 80 W dla wersji z regulowaną temperaturą barwową?

Odp. W zakresie pytań od 62 do 64 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy: Lampa operacyjna – dwuczaszowa – 1 sztuka

65. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej dwuczaszowej z systemem ramion: kopała główna - ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne; mocowanie kopały na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm; możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 360° wokół mocowania głównego; możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona; możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopały z ramieniem uchylnym; kopała satelitarna - mocowanie kopały na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm; możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego; możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona; możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopały z ramieniem uchylnym?
66. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej dwuczaszowej z kopolami przystosowanymi do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez ich segmentową budowę o średnicy całkowitej 76,4 cm każda? W oferowanej lampie każda kopała składa się z segmentu centralnego zawierającego pięć grup po trzy diody LED z funkcją ENDO oraz pięć identycznych segmentów dookólnych po 16 diód LED każdy, imitujących homogenne światło bezcieniowe – zgodnie z wymogami SIWZ.
67. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej dwuczaszowej ze sterylizowalnymi wymiennymi uchwytami służącym wyłącznie do pozycjonowania lampy oraz do regulacji średnicy pola oświetleniowego?
68. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej dwuczaszowej z głębią oświetlenia 1200 mm?
69. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej o temperaturze barwowej 4300 K?
70. Dotyczy pkt. 15 w nawiązaniu do pkt. 11: Czy Zamawiający wymaga stałej, czy regulowanej temperatury barwowej?
71. Dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej bez funkcji doświetlenia centralnej części pola oświetlanego polegającej na szybkim zwiększeniu natężenia oświetlenia diod położonych w centrum oprawy przy zachowaniu założonego EC lampy (funkcja włączana przez czystego operatora z uchwytu i personel pomocniczy z panelu)?
72. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej ze sterylizowalnym wymiennym uchwytem służącym wyłącznie do pozycjonowania lampy oraz do regulacji średnicy pola oświetleniowego?
73. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie lampy operacyjnej bez wskaźnika laserowego opisanego w pkt. 19 opisu przedmiotu zamówienia?
74. Czy Zamawiający dopuszcza umiejscowienie panelu sterującego lampy na ramieniu czaszy, bezpośrednio w jej sąsiedztwie?

Odp. W zakresie pytań od 65 do 69 oraz 71, 72 i 74 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W zakresie pytania 70 Zamawiający informuje, że wymaga stałej temperatury barwowej. W zakresie pytania 73 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy: Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy – 3 sztuki

75. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie panelu zgodnego z normą ISO 11197:2016 – potwierdzone przez producenta stosownym oświadczeniem?
76. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie panelu: wymiary oprawy głębokość 80 mm, wysokość 423 mm?
77. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie panelu: oświetlenie ogólne LED 3 x 12W o temperaturze 4000 K; oświetlenie miejscowe LED 1 x 8W, 4000K; oświetlenie nocne LED 1,2 W kolor niebieski?

78. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu bez funkcji przyzywu pielęgniarki?

Odp. W zakresie pytań od 75 do 78 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy – 3 sztuki

79. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu o długości 320 mm zamiast 350 mm?
80. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu zgodnego z normą ISO 11197:2016 – potwierdzone przez producenta stosownym oświadczeniem?
81. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu: wymiary oprawy głębokość 80 mm, wysokość 423 mm?
82. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu: oświetlenie ogólne LED 3 x 12W o temperaturze 4000 K; oświetlenie miejscowe LED 1 x 8W, 4000K; oświetlenie nocne LED 1,2 W kolor niebieski?
83. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu bez funkcji przyzywu pielęgniarki?

Odp. W zakresie pytań od 79 do 83 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Panel nadłóżkowy trzystanowiskowy – 1 sztuka

84. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu zgodnego z normą ISO 11197:2016 – potwierdzone przez producenta stosownym oświadczeniem?
85. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu: wymiary oprawy głębokość 80 mm, wysokość 423 mm?
86. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu: oświetlenie ogólne LED 3 x 12W o temperaturze 4000 K; oświetlenie miejscowe LED 1 x 8W, 4000K; oświetlenie nocne LED 1,2 W kolor niebieski?
87. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu bez funkcji przyzywu pielęgniarki?

Odp. W zakresie pytań od 84 do 87 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw 4

88. Pkt 13.1.2 oraz Pkt 13.1.3 Punkty przyznawane za podane kryterium „Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych... w dalszej części – „Wykonawca, który do realizacji przedmiotu wyznaczy Kierownika robót. – czy Zamawiający dopuszcza zaangażowanie więcej niż jednego Kierownika robót legitymującego się ocenianym doświadczeniem, np. Kierownika doświadczonego w budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych, oraz dodatkowo, osobno Kierownika robot, który zrealizował roboty budowlane na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków, i czy w takim wypadku ocena i punktacja będzie przyznawana łącznie.

Odp. Zamawiający informuje, iż zgodnie z Prawem budowlanym jedna osoba może pełnić stanowisko Kierownika budowy, wobec czego nie jest możliwe aby wskazać dwóch różnych Kierowników budowy w kryteriach oceny ofert.

Zestaw 5

75. W dniu 20 maja 2020r. Zamawiający umieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania pismo z modyfikacją zapisów SIWZ z dnia 19 maja 2020r. Jednym z modyfikowanych zapisów był zapis dotyczący punktu 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – tabela punkt 2 i 3.

2. Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto”

oraz

3. „Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków”

W ślad za modyfikacją tych zapisów Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany wzór formularza ofertowego.

We wzorze zmodyfikowanego formularza ofertowego należy przedstawić odpowiednio do warunków:

Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto”

oraz

„Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków”

Pod każdą z tabel znajduje się zapis:

„Do w/w wykazu dołączam dowody potwierdzające, że wskazane powyżej roboty budowlane zostały wykonane należycie”

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie ww. zapisu, gdyż odnosi się on do poprzednich zapisów SIWZ sprzed modyfikacji, kiedy Wykonawca miał wykazać się zrealizowanymi robotami budowlanymi, a nie doświadczeniem Kierownika Budowy. Równocześnie prosimy o zmodyfikowanie, tak Formularza ofertowego, aby można było wpisać imię i nazwisko proponowanego Kierownika Budowy.

Odp. Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji punktu 13.1.2 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

„13.1.2. Punkty przyznawane za podane kryterium „Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto” będą przyznawane następująco:

- Wykonawca, który do realizacja przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy który zrealizował roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto w ilości **2 robót** otrzyma **10 pkt**
- Wykonawca, który do realizacja przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy który zrealizował roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto w ilości **1 roboty** otrzyma **5 pkt**
- Wykonawca, który do realizacja przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy który nie zrealizował robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto otrzyma **0 pkt**”

Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji punktu 13.1.3 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

„13.1.3 Punkty przyznawane za podane kryterium „Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków” będą przyznawane następująco:

- Wykonawca, który do realizacja przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy który zrealizował roboty budowlane na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków w ilości **2 roboty** otrzyma **10 pkt**
- Wykonawca, który do realizacja przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy który zrealizował roboty budowlane na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków w ilości **1 robota** otrzyma **5 pkt**
- Wykonawca, który do realizacja przedmiotu zamówienia wyznaczy Kierownika budowy który nie zrealizował robót budowlanych na obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków brutto otrzyma **0 pkt**

Jednocześnie Zamawiający informuje iż modyfikuje zapisy formularza ofertowego w zakresie tabel dotyczących doświadczenia kierownika budowy. Jednolity tekst formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

76. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/com i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawczych, uzależniony jest od "zamiaru" i świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert wskazać jednoznacznie zakres robót, który zamierza podzlecić do wykonania podwykonawcom, powinien to zrobić. Jeśli jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych podwykonawców do wykonania wskazanych zakresów, nie ma obowiązku wskazywania ich nazw i danych kontaktowych. Ponadto, zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z niego skorzystać, tj. zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferując potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili składania oferty nie przesądza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Powyższe, koresponduje z treścią art. 36b ust. 1a ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO z dn. 13.02.2017 r" sygnatura akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r., sygnatura akt 234/17. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiązku podania pełnych nazw firm podwykonawczych (chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że jeżeli wykonawca nie korzysta z podmiotów trzecich i nie zna jeszcze swoich przyszłych podwykonawców, nie musi ich wskazać w ofercie.

Zamawiający informuje iż modyfikacje zapisy pkt 4 SIWZ , wzoru formularza ofertowego oraz wzoru umowy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ ustalając termin wykonania zamówienia na dzień **30 kwietnia 2021 roku.**

Zamawiający w załączeniu przesyła skorygowane rysunki do projektu wykonawczego.

Zamawiający informuje iż zmianie ulega termin składania ofert i wadium oraz otwarcia ofert.

Termin składania ofert i wadium: **12.06.2020 godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **12.06.2020 godz. 10:30**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med. Piotr Grażda