

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1372 z późniejszymi zmianami), w związku z treścią §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Damiana Pędrakowskiego, reprezentującego na podstawie stosownego pełnomocnictwa inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach przy ul. Głowackiego 10, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla strefy pożarowej szpitalnego oddziału ratunkowego, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej – wydzielona strefa pożarowa w szpitalnym oddziale ratunkowym w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA im. Sierżanta Grzegorza Załogi przy ul. Kilińskiego 25 w Katowicach*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Zbigniewa Abramowicza oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Mariana Nocula,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- wymaganej szerokości biegów i spoczników oraz wysokości schodów klatki schodowej (§68 ust. 1),
- wymaganej szerokości drzwi wyjściowych z budynku (§239 ust. 4),
- występowania stopni zabiegowych w biegu klatki schodowej, prowadzącej do piwnicy (§244 ust. 1),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności skutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wydzielenia strefy pożarowej, będącej przedmiotem „*Ekspertyzy technicznej...*” poprzez zastawianie ścian o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 oraz drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60, a także pionowych pasów o szerokości co najmniej 2m wykonanych z materiałów niepalnych, w miejscach wskazanych w części graficznej „*Ekspertyzy technicznej...*”,
- 2) wyposażenia strefy pożarowej, będącej przedmiotem „*Ekspertyzy technicznej...*” w instalację systemu sygnalizacji pożarowej, zapewniającą jej całkowitą ochronę, wykonaną w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 3) wyposażenia strefy pożarowej, będącej przedmiotem „*Ekspertyzy technicznej...*” w dźwiękowy system ostrzegawczy, wykonany w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 4) wyposażenia pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natężeniu 5lx, wraz z zastosowaniem podświetlanych znaków ewakuacyjnych, spełniającą pozostałe wymagania PN-EN 1838 oraz

PN-EN 50172 i wykonaną w oparciu projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- 5) wyposażenia strefy pożarowej, będącej przedmiotem „*Ekspertyzy technicznej...*” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonany w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 6) wyposażenia strefy pożarowej, będącej przedmiotem „*Ekspertyzy technicznej...*” w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25, obejmującą swoim zasięgiem całość budynku, wykonaną w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 7) wydzielenia klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 oraz zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi na kondygnacjach nadziemnych oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 w piwnicy, w miejscach wskazanych w części graficznej „*Ekspertyzy technicznej...*”,
- 8) zamknięcia wejścia na poddasze wyłazem o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 w miejscu wskazanym w części graficznej ekspertyzy technicznej,

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 KPA odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jacek Kleszczewski
nadbryg. Jacek Kleszczewski

Otrzymują:

1. Damian Pędrakowski
„Stadium” Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa (+1 egz. ekspertyzy)-ZPO

Do wiadomości:

2. KM PSP Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)-PO
3. KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)